

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47, centr@megalink.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Чита  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красноярская 58, каб. 5, индекс 672039, тел. 41-73-00  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 59/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»*  
(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

" 27 " апреля 2015 года проведена внеплановая выездная проверка  
Старшим инспектором ТОНД по г. Чита УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ст.  
лейтенантом вн. службы Логиновым В.А. ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище» по  
адресу: г. Чита, ул. Верхоленская, 14.  
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,  
наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Заместителем директора по обеспечению безопасности ГПОУ «Читинское  
торгово-кулинарное училище» Зазериным Н.Н.  
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленных в ходе мероприятий по надзору, а именно:

№ Предпи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании общежития оборудовать двери эвакуационных выходов запорами, обеспечивающих возможность их открывания изнутри без ключа	п. 3 Правила противопожарного режима в РФ, п. 31 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645	01.06.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в июне 2013 года

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ТОНД по г. Чита Логинов В.А.  
(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 27 " 04 2015 года



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

" " 2015 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.